

令和4年度ごみ処理施設事業計画

ブロック	市町村	施設名	稼働年月	稼働日数(日/年)	公称能力(t/日)	実処理能力(t/日)	計画処理量(t/年)	受入可能量(t/日)	プラスチックの混焼	設計発熱量(kcal/kg)	定期点検整備の時期			
											第1号炉	第2号炉	第3号炉	第4号炉
第1	さいたま市	クリーンセンター大崎	H8.3	356	450	440	104,074	0	可	3,000	R4.8~R5.2	R5.1~3	R4.10~12	
		東部環境センター	S59.8	355	300	286	87,878	0	可	3,100	R4.9~11	R4.12~R5.2	R4.8~8	
		西部環境センター	H5.4	357	300	288	83,231	0	可	3,000	R4.5~6	R4.8~9	R4.1~3	
		桜環境センター	H27.4	354	380	380	107,448	0	可	2,100	R4.9	R4.6~7		
	川口市	戸塚環境センター(第3号炉)	H6.3	209	300	150	58,025	15	可	2,600			R4.9~12	
		(第4号炉)	H2.1	233		150					2,600			R4.5~7
		朝日環境センター(第A号炉)	H14.12	225	420	420	96,370	15	可	3,100	R4.5~7			
		(第B号炉)		248								R4.10~12		
	(第C号炉)	250										R5.1~3		
	春日部市	豊野環境衛生センター	H6.3	354	399	250	87,999	10	可	3,000	R4.7~10	R4.10~R5.2	R4.4~6 R5.2~3	
東埼玉資源環境組合	第一工場ごみ処理施設	H7.9	365	800	600	183,000	0	可	3,000	休炉	R4.5~7	R4.12~R5.3	R4.8~11	
	第二工場ごみ処理施設	H28.4	324	297	297	83,000	0	可	3,000	R4.9 R4.2~3	R4.9 R4.2~3			
蕨戸田衛生センター組合	ごみ処理施設	H4.4	357	270	180	57,808	24	可	2,470	R4.4-6-9-10-12-R5.3	R4.4-5-8-10-11-R5.2	R4.4-7-10-R5.1		
第2	加須市	加須クリーンセンター	H10.4	300	216	86	22,800	10	否	2,800	R4.9~R5.3	R4.9~5.3		
		大利根クリーンセンター	H2.3	290	40	18	4,881	2	否	2,200	R4.9~R5.3	R4.9~R5.3		
	上尾市	西貝塚環境センター	H10.1	332	300	163	52,461	5	可	3,100	4.7~8	4.11~12	4.9~11	共通機器 4.7, 4.11
	桶川市	焼却施設	S52.8	0	240	135	0	0	否	1,500				
	伊奈町	クリーンセンター	H元.4	282	60	41	10,742	0	否	2,200	R4.9	R4.9		
	杉戸町	杉戸町環境センター	H9.3	280	84	84	21,000	0	可	3,000	R4.11	R5.2		
	蓮田白岡衛生組合	ごみ焼却施設	H7.2	360	270	90	31,212	5	可	2,900				
	久喜宮代衛生組合	久喜宮代清掃センター1号炉	S50.5	100	75	60	6,000	0	否	1,950	R4.7~R5.3			
		久喜宮代清掃センター2号炉	S55.12	280	75	45	12,800	0	否	1,950		R4.7~R5.3		
		葛瀬清掃センター	H元.4	259	30	25	5,675	0	否	2,200	R4.8~R5.3	R4.8~R5.3		
八雨清掃センター		S63.4	220	105	67	15,070	0	可	2,200	R4.6~R5.3	R4.6~R5.3			
第3	羽生市	清掃センター 焼却施設	S58.3	279	80/16h	50	14,500	3	否	1,800	R4.10~R5.3	R4.10~R5.3		
	彩北広域清掃組合	小針クリーンセンター	S59.8	304	204	113	32,000	2	否	1,800	R4.5	R5.2		
	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	H12.4	351	228	152	48,778	12	可	2,900	R4.4~5.9~10 R5.2	R4.5~6.9.10~11 R5.2	R4.6~7.9 R5.1.2	
	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター(第1工場)	S55.4	354	140	105	33,458	0	可	2,300	R4.9	R5.02~R5.3		
		熊谷衛生センター(第2工場)	H元.9	384	180	145	42,582	0	可	2,500	R4.6	R5.2		
		深谷清掃センター	H4.3	360	120	106	29,107	0	可	2,500	R4.7	R4.11		
江南清掃センター	S54.12	364	100	84	24,003	0	可	2,100	R4.10	R5.1~R5.2				
第4	川越市	資源化センター	H22.4	343	285	285	85,140	0	可	2,880	R4.9~R4.10	R4.10, R4.12		
		東清掃センター	S61.11	354	140	104	25,333	0	可	2,000	R4.11	R5.2		
	所沢市	西部クリーンセンター(A,B系炉)	H元.3	332	147	147	29,400	0	否	2,800	R4.6~7 R5.1~2	R4.6~7 R5.1~2		
		(C系炉)	S62.1	0	50/16h	0	0	0	0	0	廃止			
		東部クリーンセンターごみ焼却施設	H15.4	335	230	230	55,800	0	可	3,000	R4.12~R5.2	R4.10~11		
	飯能市	飯能市クリーンセンター	H29.12	345	80	80	18,000	5	否	2,500	R5.1~2	R5.1~2		
	狭山市	稲荷山環境センター	H8.4	340	165	165	30,198	6	否	1,800	R4.9, R5.2	R4.9, R5.2	R4.9, R5.2	
	入間市	総合クリーンセンター	H8.4	310	150	150	35,723	0	否	3,000	R4.11, R5.3	R4.10, R5.2	R4.9, R5.1	
	朝霞市	クリーンセンターごみ焼却処理施設	H7.1	358	120	100	28,500	0	否	2,400	R4.6~11	R4.6~11		
	和光市	清掃センター	H2.4	360	120	50	17,000	0	否	2,600	R4.9~11	R4.9~11		
第5	坂戸市	西清掃センター	H6.8	280	80	80	20,028	0	否	2,700	R4.7,R5.1	R4.6,R5.2		
		東清掃センター	S62.4	0	70	0	0	0	否	2,100	休炉	休炉		
	ふじみ野市・三芳町	ふじみ野市・三芳町環境センター	H28.10	354	142	142	38,712	10	否	2,246	5/26~6/26	3/24~4/24 6/10~6/20		
	志木地区衛生組合	富士見環境センター(1号炉)	S61.4	86	180	120	21,450	0	否	2,000			R4.10~11	
		(2号炉)		286										
		新座環境センター(東工場)	S54.2	284	90	85	23,920	0	否	2,600	R5.1~2			
	(西工場)	H6.10	283	90	85	23,920	0	否	2,600	R4.6~7				
埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	H7.4	259	270	123	31,820	0	可	2,400					
第5	東松山市	クリーンセンター	S52.4	385	180	140	25,000	0	否	1,800	R4.7~R4.9 R4.11~R5.3	R4.7~R4.9 R4.11~R5.3		
	川島町	環境センター	S54.4	243	40	32	4,780	5	可	2,500		R4.6~9		
	小川地区衛生組合	ごみ焼却場	S51.7	0	62	50	0	0	否	2,200				
	秩父広域市町村圏組合	秩父クリーンセンター	H9.8	358	150	150	28,275	8	可	2,800				
	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	S59.4	352	240	126	44,400	24	否	2,000	R4.11	R4.10	R4.9	